



CEDULA DE CABLEADO

- 1

CH-40.0cm
8-350 KCM (MP-UPS-A)
1-1/0 d
1-1/0 T
- 2

CH-40.0cm
8-350 KCM (MP-UPS-B)
1-1/0 d
1-1/0 T
- 3

CH-40.0cm
8-350 KCM (STSA1-RA)
1-1/0 d
2-1/0 T
8-350 KCM (STSB1-RA)
1-1/0 d
2-1/0 T
- 4

CH-20.0cm
8-350 KCM (STSA1-RA)
1-1/0 d
2-1/0 T
- 5

CH-20.0cm
8-350 KCM (STSB1-RA)
1-1/0 d
2-1/0 T
- 6

CH-30.0cm
8-350 KCM (STSA1-RB)
1-1/0 d
2-1/0 T
8-350 KCM (STSB1-RB)
1-1/0 d
2-1/0 T
- 7

CH-20.0cm
8-350 KCM (STSA1-RB)
1-1/0 d
2-1/0 T
- 8


CH-20.0cm
8-350 KCM (STSB1-RB)
1-1/0 d
2-1/0 T
- 9

CH-20.0cm
8-350 KCM (PDU-A1)
1-1/0 d
2-1/0 T
- 10

CH-20.0cm
8-350 KCM (PDU-B1)
1-1/0 d
2-1/0 T

SIMBOLOGIA

SOPORTE PARA CABLE TIPO ESCALERILLA DE DIMENSIONES INDICADAS



CONSTRUIDO EN ACERO GALVANIZADO ELECTROZINCADO,EN COLOR NEGRO MATE,MARCA CHAROFIL.



INDICA REMATE DE CHAROFIL EN TABLERO



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA,MONTADO EN GABINETE EN GABINETE NEMA 1,DE 3P-700A,MARCO MHL,MARCA SQUARED.CAPACIDAD INDICADA.

UPS-A1,UPS-A2 INDICA EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPTIBLE MARCA EATON POWER,MODELO 9390,CON CAPACIDAD PARA 160 KVAS, 220/220-127 VCA,60 Hz.VER ESPECIFICACION TECNICA.

BATERIAS INDICA BANCO DE BATERIAS EN GABINETE DE MANUFACTURA ORIGINAL,MARCA EATON POWER,CON CAPACIDAD PARA 9 MINUTOS DE TIEMPO DE RESPALDO A PLENA CARGA,(VER ESPECIFICACION TECNICA).

SIMBOLOGIA

THT-AS1,THT-BS1 INDICA TABLERO DE PARALELAMIENTO AUTOSOPORTADO,MARCA EATON POWER MODELO9390,CON CAPACIDAD PARA PARALELAR TRES EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPTIBLE EN CONFIGURACION EN PARRAFO 4 DE LA NOM-001-SEDE-2005.

THT-AS2,THT-BS2 INDICA TABLERO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPTIBLE MARCA SQUARED,LINEA I-LINE,TIPO PANEL,DE MONTAJE EN MURO,CON ZAPATAS PRINCIPALES PARA 1200A,CON DOS INTERRUPTORES DE 3P-800A,MARCO MGA 220/127 VCA,3F,4H,60Hz.(VER ESPECIFICACION TECNICA)



INDICA TABLERO DE CONTROL PARA SINCRONIZACION,MARCA EATON POWER,DE MONTAJE EN MURO,(VER ESPECIFICACION TECNICA)

STS-A,STS-B INDICA INTERRUPTOR ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA MONTADO EN GABINETE AUTOSOPORTADO,MARCA EATON POWER,CON CAPACIDAD PARA 600A,220 VCA,3F,3H ,(VER ESPECIFICACION TECNICA)

PDU-A,PDU-B INDICA MODULO DE DISTRIBUCIONDE POTENCIA,MARCA EATON POWER,CON CAPACIDAD PARA 150 KVA EXISTENTE.

NOTAS

- 1.-LAS PARTES METALICAS NO CONDUCTORAS DE ENERGIA ELECTRICA DEBERAN SER CONECTADAS FIRMEMENTE A TIERRA.
- 2.-EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBERA SER DEL TIPO THW-75 °C,BAJA EMISION DE HUMOS,MARCA CONDUCTORES MONTERREY.
- 3.-LOS CONDUCTORES QUE FORMAN LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DEBERAN IR INSTALADOS EN LA CHAROLA EN UNA CONFIGURACION "CUADRADA",DE ACUERDO CON EL CAPITULO 318-11(b),PARRAFO 4 DE LA NOM-001-SEDE-2005.
- 4.-PARA LA PUESTA A TIERRA DEL SOPORTE PARA CABLES TIPO CHAROLA, SERA NECESARIO INSTALAR UN CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN TODA LA LONGITUD DEL SOPORTE,DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO 318-7(9),PARRAFO 2,DE8 LA NOM-001-SEDE-2005

No.	MODIFICACIONES	AUT.	FECHA	PROPIETARIO: INFONAVIT DIRECCION: AV.BARRANCA DEL MUERTO NO.28,COL.GUADALUPE INN
				RESPONSABLE:
				DESCRIPCION : INSTALACION ELECTRICA DE ALIMENTADORES GENERALES SERVICIO REGULADO
				PLANTA : CENTRO DE COMPUTO
				FECHA: DICIEMBRE-2103
				ESCALA: 1=75
				DISEÑO: G.L.V.
				DIBUJO: R.M.V.
				REVISOR: -
				PLANO No. EAGR-03